











单位 \ 项目	出入口	服务中心	服务中心 指引牌	问讯	楼层 导视牌	导视牌
		28X12	35X12	28X12	70X110	70X110
迎宾馆	18	8	8	1	56	95









								
平面图	禁止吸烟	商场指引	卫生间 导视	卫生间	男卫	女卫	当心滑倒	电梯
	28X35	28X12	35X12	28X12	28X12	28X12	28X35	28X12
34	220	1	38	28	28	28	28	47

								
楼梯	楼梯	请勿翻越	消防电梯	当心触电	非工作人员 禁止入内	当心台阶	禁止跑动	必须监控 水中儿童
28X12		28X35	28X35	28X35	28X35	28X35	28X35	28X35
66	66	22	30	40	18	25	3	3

								
禁止跳水	禁止 跳落入水	禁止 推人入水	当心深水	禁止穿着 户外用鞋	洗浴室	监控区域	无障碍坡道 Accessible Ramp	
28X35	28X35	28X35	28X35	28X35	28X35	28X12	50X70	
3	3	3	3	3	8	1	3	

								
停车场指引	营业时间	管道井	棋牌室	儿童乐园	乒乓球	健身房	台球	消防疏散图
80X120	60X40	28X12	50X20	50X20	50X20	50X20	50X20	80x60
1	8	33	1	1	1	1	1	420

## 洋浦迎宾馆公共场所标识、标牌规范建设整改意见

序号	需新增、整改的图形符号	标识名称	新增、整改的原因	标准依据	整改示例	备注	规格 (CM)	数量	材质	备注
1		出入口	缺少提示牌	系统设置应按照 GB/T 15566.11 进行设置；版面设计应按照 GB/T 20501.1 要求进行设计；图形符号使用按照 GB/T 10001.1 要求进行使用。		图形符号	60*30	18		
2		交通标线	路面导向缺失	按 GB 5768.3-2009 要求配置路面导向箭头		图形符号		1		
3		服务中心	缺少提示牌	版面设计应按照 GB/T 20501 要求进行设计。图形符号使用按照 GB/T 10001 要求进行使用。		图形符号	28X12	8	材料：不锈钢板 (1.2mm) 工艺：腐蚀	
4		服务中心指引牌	缺少指引牌	系统设计应符合 GB/T 15566 的要求。图形符号使用应按照 GB/T 10001 要求进行使用。版面排版应符合 GB/T 20501 的要求。		图形符号	35X12	8	材料：不锈钢板 (1.2mm) 工艺：腐蚀	

序号	需新增、整改的图形符号	标识名称	新增、整改的原因	标准依据	整改示例	备注	规格 (CM)	数量	材质	备注
5		问讯	缺少提示牌	版面设计应按照 GB/T 20501 要求进行设计。图形符号使用按照 GB/T 10001 要求进行使用。		图形符号	28X12	1	材料：不锈钢板 (1.2mm) 工艺：腐蚀	
6		楼层导视牌	缺少标识	版面设计应符合 GB/T 20501.1, GB/T 20501.3 的要求。图形符号使用须符合 GB/T 10001, GB/T 15565, GB/T 16903.1 要求。		排版示例	70X110	56	材料：不锈钢板 (1.2mm) 工艺：腐蚀	
7		导视牌	导视方向不正确 缺少标识 缺少卫生间 缺少电梯	标志导向系统设置应按照 GB/T 15566 要求进行设置。图形符号使用应按照 GB/T 10001.1 要求进行使用。版面排版应按照 GB/T 20501.1 及 GB/T 20501.6 的要求进行设计。		排版示例	70X110	95	材料：不锈钢板 (1.2mm) 工艺：腐蚀	
8		平面图	画面老化 内容模糊	总导览版面设计应符合 GB/T 20501.1, GB/T 20501.3 的要求。图形符号使用须符合 GB/T 10001, GB/T 15565, GB/T 16903.1 要求。		排版示例	120*80	4	材料：不锈钢板 (1.2mm) 工艺：UV打印	
9		禁止吸烟	文字不能 使用安全色	图形符号使用应符合 GB 2894 的要求进行使用，版面设计应符合 GB/T 20501 的要求进行设计。		图形符号	28X35	220	材料：不锈钢板 (1.2mm) 工艺：UV打印	

序号	需新增、整改的图形符号	标识名称	新增、整改的原因	标准依据	整改示例	备注	规格 (CM)	数量	材质	备注
10		商场指引	缺少图形及指向箭头	系统设计应符合 GB/T 15566 的要求。图形符号使用应按照 GB/T 10001 要求进行使用。版面排版应符合 GB/T 20501 的要求。		图形符号	28X12	1	材料：不锈钢板 (1.2mm) 工艺：腐蚀	
11		卫生间导视	版面不符合国标设计规范 导视牌顺序是： 文字→图标→箭头或箭头→图标→文字	系统设计应符合 GB/T 15566 的要求。图形符号使用应按照 GB/T 10001 要求进行使用。版面排版应符合 GB/T 20501 的要求。		图形符号	35X12	38	材料：不锈钢板 (1.2mm) 工艺：腐蚀	
12		卫生间	图形缺少边框	版面设计应按照 GB/T 20501 要求进行设计。图形符号使用按照 GB/T 10001 要求进行使用。		图形符号	28X12	28	材料：不锈钢板 (1.2mm) 工艺：UV打印	
13		男卫	图形缺少边框 英文不正确	版面设计应按照 GB/T 20501 要求进行设计。图形符号使用按照 GB/T 10001 要求进行使用。		图形符号	28X12	28	材料：不锈钢板 (1.2mm) 工艺：UV打印	
14		女卫	图形缺少边框 英文不正确	版面设计应按照 GB/T 20501 要求进行设计。图形符号使用按照 GB/T 10001 要求进行使用。		图形符号	28X12	28	材料：不锈钢板 (1.2mm) 工艺：UV打印	
15		当心滑倒	缺少警示牌	图形符号使用应符合 GB 2894 的要求进行使用，版面设计应符合 GB/T 20501 的要求进行设计。		图形符号	28X35	28	材料：不锈钢板 (1.2mm) 工艺：UV打印	



序号	需新增、整改的图形符号	标识名称	新增、整改的原因	标准依据	整改示例	备注	规格 (CM)	数量	材质	备注
16		电梯	缺少电梯标识	版面设计应按照 GB/T 20501 要求进行设计。图形符号使用按照 GB/T 10001 要求进行使用。		图形符号	28X12	47	材料：不锈钢板 (1.2mm) 工艺：UV打印	
17		楼梯	缺少楼梯标识	版面设计应按照 GB/T 20501 要求进行设计。图形符号使用按照 GB/T 10001 要求进行使用。		图形符号	28X12	66	材料：不锈钢板 (1.2mm) 工艺：UV打印	
18		请勿翻越	版面不符合设计规范 缺少英文 文字使用安全色	版面设计应按照 GB/T 20501 要求进行设计。图形符号使用按照 GB/T 5845 要求进行使用。		图形符号	28X35	22	材料：不锈钢板 (1.2mm) 工艺：UV打印	
19		消防电梯	缺少消防电梯标识	图形符号使用：GB/T 31200—2014 版面规范使用：GB 15630 与 GB/T 20501		图形符号	28X35	30	材料：不锈钢板 (1.2mm) 工艺：UV打印	
20		当心触电	缺少警示牌	图形符号使用应符合 GB 2894 的要求进行使用，版面设计应符合 GB/T 20501 的要求进行设计。		图形符号	28X35	40	材料：不锈钢板 (1.2mm) 工艺：UV打印	
21		非工作人员禁止入内	缺少标识及英文说明	图形符号使用应符合 GB 2894 的要求进行使用，版面设计应符合 GB/T 20501 的要求进行设计。		图形符号	28X35	18	材料：不锈钢板 (1.2mm) 工艺：UV打印	

序号	需新增、整改的图形符号	标识名称	新增、整改的原因	标准依据	整改示例	备注	规格 (CM)	数量	材质	备注
22		当心台阶	标识不正确	图形符号使用应符合 GB 2894 的要求进行使用，版面设计应符合 GB/T 20501 的要求进行设计。		图形符号	28X12	25	材料：不锈钢板 (1.2mm) 工艺：UV打印	
23		禁止跑动	缺少警示牌	图形符号使用应符合 GB 2894 的要求进行使用，版面设计应符合 GB/T 20501 的要求进行设计。		图形符号	28X35	3	材料：不锈钢板 (1.2mm) 工艺：UV打印	
24		必须监控水中儿童	缺少警示牌	图形符号使用应符合 GB 2894 的要求进行使用，版面设计应符合 GB/T 20501 的要求进行设计。		图形符号	28X35	3	材料：不锈钢板 (1.2mm) 工艺：UV打印	
25		禁止跳水	缺少警示牌	图形符号使用应符合 GB 2894 的要求进行使用，版面设计应符合 GB/T 20501 的要求进行设计。		图形符号	28X35	3	材料：不锈钢板 (1.2mm) 工艺：UV打印	
26		禁止跳落入水	缺少警示牌	图形符号使用应符合 GB 2894 的要求进行使用，版面设计应符合 GB/T 20501 的要求进行设计。		图形符号	28X35	3	材料：不锈钢板 (1.2mm) 工艺：UV打印	
27		禁止推人入水	缺少警示牌	图形符号使用应符合 GB 2894 的要求进行使用，版面设计应符合 GB/T 20501 的要求进行设计。		图形符号	28X35	3	材料：不锈钢板 (1.2mm) 工艺：UV打印	

序号	需新增、整改的图形符号	标识名称	新增、整改的原因	标准依据	整改示例	备注	规格 (CM)	数量	材质	备注
28		当心深水	缺少警示牌	图形符号使用应符合 GB 2894 的要求进行使用, 版面设计应符合 GB/T 20501 的要求进行设计。		图形符号	28X35	3	材料: 不锈钢板 (1.2mm) 工艺: UV打印	
29		禁止穿着户外用鞋	缺少警示牌	图形符号使用应符合 GB 2894 的要求进行使用, 版面设计应符合 GB/T 20501 的要求进行设计。		图形符号	28X35	3	材料: 不锈钢板 (1.2mm) 工艺: UV打印	
30		洗浴室	标识不正确 缺少中文 缺少英文	楼层信息索引版面设计应按照 GB/T 20501 进行设计; 箭图形符号使用应按照 GB/T 10001 要求进行使用。		图形符号	28X35	8	材料: 不锈钢板 (1.2mm) 工艺: UV打印	
31		监控区域	缺少提示牌	标志版面设计应符合 GB/T 20501.1 的要求, 图形符号使用应符合 GB/T 10001.9 的要求。		图形符号	28X12	1	材料: 不锈钢板 (1.2mm) 工艺: UV打印	
32		无障碍坡道	缺少提示牌	标志版面设计应符合 GB/T 20501.1 的要求, 图形符号使用应符合 GB/T 10001.9 的要求。		图形符号	50X70	3	1, 铝板 (1.2mm) 3M 反光膜 2, 文字、图标采用 3M 反光膜	
33		停车场指引	缺少指引牌	系统设计应符合 GB/T 15566 的要求。图形符号使用应按照 GB/T 10001 要求进行使用。版面排版应符合 GB/T 20501 的要求。		图形符号	80X120	1	1, 铝板 (1.2mm) 3M 反光膜 2, 文字、图标采用 3M 反光膜 3, 两寸半热度圆管	

序号	需新增、整改的图形符号	标识名称	新增、整改的原因	标准依据	整改示例	备注	规格 (CM)	数量	材质	备注
34		营业时间	营业时间备注不清晰	按DB46T359-2016 要求设置服务或营业时间		排版示例	60X40	8	材料：不锈钢板 (1.2mm) 工艺：UV打印	
35		管道井	缺少英文	版面 应 按照 GB/T 20501.2 进行排版设计。汉字和英文应呈上下顺序排列。		图形符号	28X12	33	材料：不锈钢板 (1.2mm) 工艺：UV打印	
36		棋牌室		楼层信息索引版面设计应 按照 GB/T 20501 进行设计；箭图形符号使用应 按照 GB/T 10001 要求进行使用。		图形符号	42X30	1	材料：不锈钢板 (1.2mm) 工艺：UV打印	
37		儿童乐园	标识不正确	楼层信息索引版面设计应 按照 GB/T 20501 进行设计；箭图形符号使用应 按照 GB/T 10001 要求进行使用。		图形符号	42X30	1	材料：不锈钢板 (1.2mm) 工艺：UV打印	
38		乒乓球室	标识不正确	楼层信息索引版面设计应 按照 GB/T 20501 进行设计；箭图形符号使用应 按照 GB/T 10001 要求进行使用。		图形符号	42X30	1	材料：不锈钢板 (1.2mm) 工艺：UV打印	
39		健身房	标识不正确	楼层信息索引版面设计应 按照 GB/T 20501 进行设计；箭图形符号使用应 按照 GB/T 10001 要求进行使用。		图形符号	42X30	1	材料：不锈钢板 (1.2mm) 工艺：UV打印	

序号	需新增、整改的图形符号	标识名称	新增、整改的原因	标准依据	整改示例	备注	规格 (CM)	数量	材质	备注
40		台球	标识不正确	楼层信息索引版面设计应按照 GB/T 20501 进行设计；箭图形符号使用应按照 GB/T 10001 要求进行使用。		图形符号	42X30	1	材料：不锈钢板 (1.2mm) 工艺：UV打印	
41		消防疏散图	版面不规范	版面应按照 GB25894-2010 进行排版设计。		排版示例	21*29.7	420	材料：不锈钢板 (1.2mm) 工艺：UV打印	
		项目合计						1310		